


De Kooi 7
 4233 GP AMEIDE
 Telefoon: 0183 – 60 05 20
 Telefax: 0183 – 60 05 52
 E-mail: contact@sot.nl
 Internet: www.sot.nl



Versie: 2009-1



Belangrijke metingen met Combi Compact installatie tester (CMB-S)				
	Stand	Benaming	Functie	Meetwaarden
	1	U_c R_s ALS \rightarrow RCD I_{Δ}	aanraakspanning (U_L) circuitimpedantie achter ALS aardlekschakelaar, $I_{\Delta n} = 30$ mA	$U \leq 50$ V _{AC} zie sneltabel $t \leq 200$ ms
	2	Z_s (LOOP)	circuitimpedantie zonder ALS	zie sneltabel
	3	R_{iso}	isolatieweerstand	$R_{iso} \geq 0,5$ M Ω
	5	V	spanning	U = 220..230 V

Smit Opleidingen & Trainingen: uw partner in opleiden en trainen.