

Bijlage E: Instructie-interval voor personen volgens NEN 3140

(informatief)

Risicofactor		Wegingsfactor		
A	De ervaring van de personen:	A1	Veel	0
		A2	Weinig	10
B	De aard van de werkzaamheden:	B1	Eenvoudig	0
		B2	Gemiddeld	5
		B3	Complex	10
C	De frequentie waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd:	C1	Zelden	5
		C2	Regelmatig	0
		C3	Vaak	5
D	De werkomstandigheden:	D1	Volledig spanningsloos	0
		D2	Regelmatig in de nabijheid van actieve delen	5
		D3	Zo nu en dan onder spanning werken	10
E	De omgeving van de werkplek:	E1	Overzichtelijk en met weinig gevaren	0
		E2	Onoverzichtelijk of met veel gevaren	10
F	De mate van toezicht:	F1	Zelden	10
		F2	Regelmatig	5
		F3	Voortdurend	0
G	De mate van verandering van de werkzaamheden:	G1	Weinig	5
		G2	Regelmatig	0
H	De ervaring met betrekking tot (bijna) ongevallen over de laatste 10 jaar:	H1	Er is geen betrouwbare informatie beschikbaar	10
		H2	Er is geen sprake van ernstige (bijna) ongevallen	0
		H3	Er hebben één of meer ernstige (bijna) ongevallen plaatsgevonden	10
				Totaal:

