

NEN 1010-7:2000/A3:2005

- NEN 3134:1992 is aangepast aan IEC 60364-7-710:2002 en de bepalingen zijn nu opgenomen in NEN 1010-7:2000/A3:2005.
- Bijlage E geeft de relatie tussen NEN 3134:1992 en NEN 1010- 7:2000/A3:2005.

NEN 1010-9:2005

NEN 1010-9 bevat de aanvullende Nederlandse bepalingen uit deel 9. Dit deel moet worden toegepast samen met de andere relevante delen van NEN 1010. In tegenstelling tot de delen 1 t.m. 8 van NEN 1010 heeft deel 9 geen betrekking op nieuwe installaties, maar op bestaande installaties.

In NEN 3140 is aangegeven dat bij de inspectie van installaties ten minste moet worden uitgegaan van de veiligheidsbepalingen die van kracht waren bij de aanleg van de installatie. Dit houdt in dat bij de inspectie van bestaande installaties de norm die is gebruikt bij het ontwerp en de aanleg van deze installaties beschikbaar moet zijn. Deze norm zal in meer of mindere mate afwijken van de laatste geldige editie van NEN 1010.

Een alternatieve werkwijze zou zijn om uit te gaan van de laatste geldige editie van NEN 1010 en daarbij rekening te houden met de verschillen die er bestaan tussen de NEN 1010, gebruikt voor de aanleg, en de laatste geldige editie.

Deel 9 is ontwikkeld om die verschillen vast te leggen. Bij het vastleggen van de verschillen is begonnen bij NEN 1010:1962, omdat een bestaande installatie volgens het Bouwbesluit 2003 minimaal moet voldoen aan NEN 1010:1962. Bij inspectie of periodieke inspectie van bestaande installaties kan nu worden uitgegaan van de laatste geldige editie van NEN 1010 met inachtneming van de in deel 9 opgenomen aanvullende bepalingen.

Trefwoordenregister

Het trefwoordenregister is aangepast.

In NEN 1010 worden technische wijzigingen in het algemeen aangegeven door een verticale lijn in de linkermarge.

In de geldige editie is het systeem van de verticale lijn als volgt toegepast:

- a) NEN 1010-1 en NEN 1010-4: de technische wijzigingen zijn aangegeven door een verticale lijn;
- b) NEN 1010-5: omdat de wijzigingen ten opzichte van NEN 101 0, 4e druk en de Aanvulling daarop zo omvangrijk zijn dat vrijwel alle bladzijden zouden zijn voorzien van een verticale lijn, is besloten het systeem in dit deel niet toe te passen;
- c) NEN 1010-5/A3: de technische wijzigingen zijn aangegeven door een verticale lijn;
- d) NEN 1010-6: omdat dit deel geheel nieuw is, is besloten het systeem in dit deel niet toe te passen;
- e) NEN 1010-7:
 - 1) omdat de rubrieken 701 tot en met 708, 713, 714 en 8.700 tot en met 8.714 geheel gewijzigd of geheel nieuw zijn, is besloten in deze rubrieken het systeem niet toe te passen;
 - 2) de gewijzigde rubriek 8.718, de samenvoeging van de rubrieken 732 en 733, is gekenmerkt met een verticale lijn;
 - 3) in de hernummerde rubrieken 8.720 en volgende zijn de technische wijzigingen aangegeven door een verticale lijn;
- f) NEN 1010-7/A3: de technische wijzigingen zijn aangegeven door een verticale lijn.