

Bijlage E: Instructie-interval voor personen volgens NEN 3140

(informatief)

Risicofactor		Wegingsfactor		
A	De ervaring van de personen:	A1 A2	Veel Weinig	0 10
B	De aard van de werkzaamheden:	B1 B2 B3	Eenvoudig Gemiddeld Complex	0 5 10
C	De frequentie waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd:	C1 C2 C3	Zelden Regelmatig Vaak	5 0 5
D	De werkomstandigheden:	D1 D2 D3	Volledig spanningsloos Regelmatig in de nabijheid van actieve delen Zo nu en dan onder spanning werken	0 5 10
E	De omgeving van de werkplek:	E1 E2	Overzichtelijk en met weinig gevaren Onoverzichtelijk of met veel gevaren	0 10
F	De mate van toezicht:	F1 F2 F3	Zelden Regelmatig Voortdurend	10 5 0
G	De mate van verandering van de werkzaamheden:	G1 G2	Weinig Regelmatig	5 0
H	De ervaring met betrekking tot (bijna) ongevallen over de laatste 10 jaar:	H1 H2 H3	Er is geen betrouwbare informatie beschikbaar Er is geen sprake van ernstige (bijna) ongevallen Er hebben één of meer ernstige (bijna) ongevallen plaatsgevonden	10 0 10
				Totaal:

