

Elektrisch Arbeidsmiddel	ID-nummer			
Object:	Type			
Merk:	Serienummer:			
Conform: <input type="checkbox"/> Arbobesluit H7 (RAM) <input type="checkbox"/> NEN 3140				
Toelichting: J Ja, in orde N Nee, niet in orde O Opmerking				
	J	N	Nvt	Opmerkingen
Isolatieklasse: ▪ I (geaard) ▪ II (dubbel geïsoleerd)				
Aansluitleidingen zijn niet beschadigd of hersteld				
Aansluitleidingen zijn aan beiden zijden deugdelijk binnengeleid en voorzien van trekontlasting				
Uitwendige onderdelen zijn deugdelijk bevestigd				
Geen gebreken aan huis, omhulsel of bediening				
Apparaat is schoon en droog				
<u>Weerstand beschermingsleiding</u> max. 0,3 Ω tot 5m en 0,1 Ω voor elke volgende 5 m				_____ Ω
<u>Isolati weerstand</u> > 2 MΩ (Klasse II) of > 1 MΩ (Klasse I)				_____ MΩ
<u>Vervangende lekstroom</u> < 0,5 mA (klasse II) of < 1 mA (Klasse I)				_____ mA
<u>Verschilstroom</u> < 0,5 mA (klasse II) of < 1 mA (Klasse I)				_____ mA
Indien goedgekeurd, sticker aangebracht				
Naam keurmeester:		Datum:		
Handtekening keurmeester:				